

1 健康福祉施設あざさ苑

仕様書別紙1「LED照明リース一覧表」

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明 情報										LED照明機器詳細									
				器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数 台	ランプ本数 本	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束(以上)	消費電力(以下)	数量	
																				lm/台・本	W/台・本	台・本	
あざさ苑	1F	軒下1		61bW	-	ブラケット灯	1灯	IL60	-	Φ150想定	防水型	-	乳白ガラスグローブ付	-	2	2	L	器具交換	-	LED小型ブラケット/丸形/60形/WP/電球色	560	6.2	2
あざさ苑	1F	軒下1		32dfW	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	防水型	-	-	-	8	8		器具交換	-	軒下LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色	1,550	11.1	8
あざさ苑	1F	風除室1		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	4	4		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	4
あざさ苑	1F	風除室1		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	1F	交流ロビー		NO.4	【仮】	ブラケット灯	1灯	JD150	-	-	-	-	強化ガラス付	-	8	8		器具交換	-	LEDブラケット/上下配光//WP/電球色	1,590	16.6	8
あざさ苑	1F	交流ロビー		S2FD	【仮】	B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	点滅付	-	壁埋込	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/壁埋込/点滅型+RNP	-	4.7	1
あざさ苑	1F	ブリッジ下		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	7	7		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	7
あざさ苑	1F	ブリッジ下		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	2
あざさ苑	1F	喫茶・休憩コーナー		NO.4	【仮】	ブラケット灯	1灯	JD150	-	-	-	-	強化ガラス付	-	6	6		器具交換	-	LEDブラケット/上下配光//WP/電球色	1,590	16.6	6
あざさ苑	1F	喫茶・休憩コーナー		S2FD	【仮】	B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	点滅付	-	壁埋込	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/壁埋込/点滅型+RNP	-	4.7	1
あざさ苑	1F	テラス		61bW	-	ブラケット灯	1灯	IL60	-	Φ150想定	防水型	-	乳白ガラスグローブ付	-	2	2	L	器具交換	-	LED小型ブラケット/丸形/60形/WP/電球色	560	6.2	2
あざさ苑	1F	EVロビー		34DA2	-	埋込スクエア	4灯	FHF32	-	□600想定	-	-	-	-	2	8		ランプ交換	-	LED直管ランプ/40形/2500lm	2,500	13.8	8
あざさ苑	1F	EVロビー		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	8	8		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	8
あざさ苑	1F	EVロビー		51dk	-	ダウンライト	1灯	IL50	-	Φ150想定	-	-	-	-	2	2	L	器具交換	-	LEDダウンライト/600lmΦ150/電球色/本体白	475	4.0	2
あざさ苑	1F	EVロビー		S2	【仮】	B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	避難口	-	天埋	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/両面/天井埋込	-	5.3	1
あざさ苑	1F	EVロビー		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	1F	廊下2		23DA	-	埋込ベースライト	2灯	FPL28	-	□350想定	-	-	下面ルーバー付	-	3	6		器具交換	-	LED埋込350スクエア/3000lm	3,120	21.1	3
あざさ苑	1F	廊下2		S2FD	【仮】	B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	点滅付	-	壁埋込	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/壁埋込/点滅型+RNP	-	4.7	1
あざさ苑	1F	廊下2		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	1F	倉庫3		31V	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2500lm	2,500	16.7	1
あざさ苑	1F	女子更衣室		32V	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/5200lm	5,200	32.2	1
あざさ苑	1F	女子更衣室		21BM	-	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	乳白アクリルカバー付	-	1	1		器具交換	-	多目的ブラケット20形/棚下・壁面	820	8.6	1
あざさ苑	1F	女子更衣室		24df	【仮】	ダウンライト	1灯	FDL27	-	Φ150想定	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/1000lm/Φ150/昼白色/本体白	1,080	7.9	1
あざさ苑	1F	男子更衣室		32V	-	逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/5200lm	5,200	32.2	1
あざさ苑	1F	男子更衣室		21BM	-	ブラケット灯	1灯	FL20	-	-	-	-	乳白アクリルカバー付	-	1	1		器具交換	-	多目的ブラケット20形/棚下・壁面	820	8.6	1
あざさ苑	1F	男子更衣室		24df	【仮】	ダウンライト	1灯	FDL27	-	Φ150想定	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/1000lm/Φ150/昼白色/本体白	1,080	7.9	1
あざさ苑	1F	会議室		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	8	8		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	8
あざさ苑	1F	会議室		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	2
あざさ苑	1F	湯沸室		15BC	-	ブラケット灯	1灯	FL15	-	-	-	軒下取付	-	-	1	1		器具交換	-	多目的ブラケット15形/壁面/コンセント・PS付	405	8.0	1
あざさ苑	1F	湯沸室		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	1
あざさ苑	1F	EPS		21BR	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDトラフベースライト/20型/800lm	800	5.5	1
あざさ苑	1F	多目的便所2-1		31T	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	2
あざさ苑	1F	多目的便所2-2		31T	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	2
あざさ苑	1F	軒下2		32dfW	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	防水型	-	-	-	2	2		器具交換	-	軒下LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色	1,550	11.1	2
あざさ苑	1F	風除室2		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	2

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明 情報										LED照明機器詳細									
				器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数 台	ランプ本数 本	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束(以上)	消費電力(以下)	数量	
																				lm/台・本	W/台・本	台・本	
あざさ苑	1F	風除室2		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	1F	控室		32D	- 埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	1
あざさ苑	1F	控室		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	1F	倉庫・PS		31V	- 逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2500lm	2,500	16.7	1
あざさ苑	1F	ホームヘルパーステーション		32D	- 埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	3	6		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	3
あざさ苑	1F	ホームヘルパーステーション		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	1F	相談室2		32D	- 埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	4
あざさ苑	1F	相談室2		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	1F	調理実習室		32D	- 埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	16	32		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	16
あざさ苑	1F	調理実習室		NO.2-2-R	【仮】埋込ベースライト	3灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	1	3		ランプ交換	-	LED直管ランプ/40形/2500lm	2,500	13.8	3
あざさ苑	1F	調理実習室		NO.2-2-L	【仮】埋込ベースライト	3灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	1	3		ランプ交換	-	LED直管ランプ/40形/2500lm	2,500	13.8	3
あざさ苑	1F	調理実習室		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	2
あざさ苑	1F	下処理室		32VW	- 逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	防水型	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/5200lm/WP	4,990	32.5	1
あざさ苑	1F	下処理室		32VWSFX	- 逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	防水型	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/5200lm/WP	4,990	32.5	1
あざさ苑	1F	下処理室	殺菌灯の為対象外	6BKC	- 殺菌灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	-	-	1	1		-	-	-	-	-	-
あざさ苑	1F	食品庫		32VW	- 逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	防水型	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/5200lm/WP	4,990	32.5	1
あざさ苑	1F	食品庫	殺菌灯の為対象外	6BKC	- 殺菌灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	-	-	1	1		-	-	-	-	-	-
あざさ苑	1F	休憩室		32VWSFX	- 逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	防水型	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/5200lm/WP	4,990	32.5	1
あざさ苑	1F	厨房		32VW	- 逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	防水型	-	-	-	-	7	14		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/5200lm/WP	4,990	32.5	7
あざさ苑	1F	厨房		32VWSFX	- 逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	防水型	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/5200lm/WP	4,990	32.5	1
あざさ苑	1F	厨房	殺菌灯の為対象外	6BKC	- 殺菌灯	1灯	FL15	-	-	-	-	-	-	-	4	4		-	-	-	-	-	-
あざさ苑	1F	廊下1		23DA	- 埋込ベースライト	2灯	FPL28	-	□350想定	-	-	-	-	下面ルーバー付	5	10		器具交換	-	LED埋込350スクエア/3000lm	3,120	21.1	5
あざさ苑	1F	廊下1		32df	- ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	2
あざさ苑	1F	多目的便所1-1		31T	- トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	2
あざさ苑	1F	多目的便所1-2		31T	- トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	2
あざさ苑	1F	男子便所1		31T	- トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	11	11		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	11
あざさ苑	1F	男子便所1		32df	- ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	2
あざさ苑	1F	男子便所1		61b	- ブラケット灯	1灯	IL60	-	Φ150想定	-	-	-	乳白ガラスグローブ付	-	1	1	L	器具交換	-	LED小型ブラケット/丸形/60形/WP/電球色	560	6.2	1
あざさ苑	1F	女子便所1		31T	- トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	10	10		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	10
あざさ苑	1F	女子便所1		32df	- ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	2
あざさ苑	1F	書庫		32V	- 逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/5200lm	5,200	32.2	2
あざさ苑	1F	書庫		32VSF	- 逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/5200lm	5,200	32.2	1
あざさ苑	1F	診察室2		32D	- 埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	6	12		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	6
あざさ苑	1F	診察室2		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	1F	消毒室・備品庫		32D	- 埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	2
あざさ苑	1F	検査室		32D	- 埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	2
あざさ苑	1F	検査室		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明 情報											LED照明機器詳細								
				器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数 台	ランプ本数 本	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束(以上)	消費電力(以下)	数量	
																				lm/台・本	W/台・本	台・本	
あざさ苑	1F	診察室1		32D	- 埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	4
あざさ苑	1F	診察室1		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	1F	相談室1		32D	- 埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	4	8		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	4
あざさ苑	1F	相談室1		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	1F	機械室		31R	- 笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL32	-	-	-	-	-	-	-	11	11		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/2500lm	2,450	16.4	11
あざさ苑	1F	機械室		31RSF	- 笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL32	-	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/2500lm	2,450	16.4	1
あざさ苑	1F	待合ロビー		34DA2	- 埋込スクエア	4灯	FHF32	-	□600想定	-	-	-	-	-	6	24		ランプ交換	-	LED直管ランプ/40形/2500lm	2,500	13.8	24
あざさ苑	1F	待合ロビー		32df	- ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	-	20	20		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	20
あざさ苑	1F	待合ロビー		31T	- トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	10	10		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	10
あざさ苑	1F	待合ロビー		S2D	【仮】B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	-	避難口	-	-	壁埋込	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/壁埋込+RNP	-	3.2	1
あざさ苑	1F	待合ロビー		S4B	- C級誘導灯(小)	1灯	FL10	-	-	-	通路	-	-	天埋	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/C級/片面/天井埋込+RNP	-	1.4	1
あざさ苑	1F	待合ロビー		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	3	3		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	3
あざさ苑	1F	集団指導室		32dfC	- ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	-	32	32		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	32
あざさ苑	1F	集団指導室		NO.1	- 埋込丸形器具	20灯	FL20	-	Φ2000	-	-	-	-	-	4	80		ランプ交換	-	LED直管ランプ/20形	980	6.1	80
あざさ苑	1F	集団指導室		NO.3	【仮】スポットライト	1灯	JD90	-	-	-	-	配線ダクト取付	-	-	8	8		器具交換	-	LEDスポットライト/レール用/100形/本体白	810	7.3	8
あざさ苑	1F	集団指導室		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	4	4		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	4
あざさ苑	1F	ステージ		NO.2-3-L	【仮】埋込ベースライト	3灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	1	3		ランプ交換	-	LED直管ランプ/40形/2500lm	2,500	13.8	3
あざさ苑	1F	ステージ		NO.2-3-M	【仮】埋込ベースライト	3灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	1	3		ランプ交換	-	LED直管ランプ/40形/2500lm	2,500	13.8	3
あざさ苑	1F	ステージ		No.2-3-R	【仮】埋込ベースライト	3灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	1	3		ランプ交換	-	LED直管ランプ/40形/2500lm	2,500	13.8	3
あざさ苑	1F	子供用便所		31T	- トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	2
あざさ苑	1F	倉庫1		32V	- 逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/5200lm	5,200	32.2	2
あざさ苑	1F	倉庫1		32VSF	- 逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/5200lm	5,200	32.2	1
あざさ苑	1F	ミーティング室		32D	- 埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	2
あざさ苑	1F	ミーティング室		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	1F	事務室		32D	- 埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	18	36		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	18
あざさ苑	1F	事務室		15BC	- ブラケット灯	1灯	FL15	-	-	-	-	軒下取付	-	-	1	1		器具交換	-	多目的ブラケット15形/壁面/コンセント・PS付	405	8.0	1
あざさ苑	1F	事務室		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	2
あざさ苑	1F	軒下3		32dfW	- ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	防水型	-	-	-	6	6		器具交換	-	軒下LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色	1,550	11.1	6
あざさ苑	1F	倉庫2		31V	- 逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2500lm	2,500	16.7	1
あざさ苑	1F	外壁		61bW	- ブラケット灯	1灯	IL60	-	Φ150想定	-	防水型	-	-	乳白ガラスグローブ付	7	7	L	器具交換	-	LED小型ブラケット/丸形/60形/WP/電球色	560	6.2	7
あざさ苑	1F	ポンプ室		31R	- 笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL32	-	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/2500lm	2,450	16.4	1
あざさ苑	2F	ブリッジ		S4G	- C級誘導灯(小)	1灯	FL10	-	-	-	通路	-	-	床埋込	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/C級/床埋込/リニューアル対応型	-	2.2	1
あざさ苑	2F	喫茶・休憩上部		H25dA	- 高天井照明	1灯	スカイビーム250W	-	Φ250	-	-	-	-	-	8	8		器具交換	-	高天LEDダウンライト/2000形Φ250/拡散/昼白色/調光	16,170	131.0	8
あざさ苑	2F	喫茶・休憩上部		YSa	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用30	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/30型	-	1.3	2
あざさ苑	2F	交流ロビー上部		H25dA	- 高天井照明	1灯	スカイビーム250W	-	Φ250	-	-	-	-	-	8	8		器具交換	-	高天LEDダウンライト/2000形Φ250/拡散/昼白色/調光	16,170	131.0	8
あざさ苑	2F	交流ロビー上部		YSa	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用30	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/30型	-	1.3	2
あざさ苑	2F	前室		32df	- ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	-	4	4		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	4

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明 情報										LED照明機器詳細										
				器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数 台	ランプ本数 本	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束(以上)	消費電力(以下)	数量		
																				lm/台・本	W/台・本	台・本		
あざさ苑	2F	前室		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	2F	前室		S2D	【仮】	B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	避難口	-	-	壁埋込	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/壁埋込+RNP	-	3.2	1
あざさ苑	2F	多目的便所1		31T	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	1
あざさ苑	2F	男子便所1		31T	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	13	13		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	13
あざさ苑	2F	男子便所1		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	1
あざさ苑	2F	女子便所1		31T	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	12	12		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	12
あざさ苑	2F	女子便所1		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	1
あざさ苑	2F	休憩室		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	-	13	13		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	13
あざさ苑	2F	休憩室		51dk	-	ダウンライト	1灯	IL50	-	Φ150想定	-	-	-	-	-	1	1	L	器具交換	-	LEDダウンライト/600lmΦ150/電球色/本体白	475	4.0	1
あざさ苑	2F	休憩室		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	2F	便所1		NO.15	-	ブラケット灯	1灯	FDL18	-	-	防水型	-	-	乳白ガラスカバー付	-	1	1		器具交換	-	LEDブラケット/角形格子付/60形/WP/電球色	455	7.7	1
あざさ苑	2F	脱衣室1		NO.15	-	ブラケット灯	1灯	FDL18	-	-	防水型	-	-	乳白ガラスカバー付	-	3	3		器具交換	-	LEDブラケット/角形格子付/60形/WP/電球色	455	7.7	3
あざさ苑	2F	脱衣室1		NO.16	-	ブラケット灯	1灯	FHF32	-	-	防水型	-	-	乳白ガラスカバー付	-	6	6		器具交換	-	LEDウォールライト/40型/SUS	2,440	16.7	6
あざさ苑	2F	脱衣室1		S2DW	【仮】	B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	避難口/防水型	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/両面/天井直付/WP	-	4.2	1
あざさ苑	2F	脱衣室1		YSbW	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	防水型	-	-	-	電池内蔵	3	3		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型/WP	-	0.9	3
あざさ苑	2F	浴室1		NO.12A	【仮】	特殊器具	4灯	FHF32	-	-	SUS製	-	-	カバー付	-	1	4		ランプ交換	-	LED直管ランプ/40形/2500lm	2,500	13.8	4
あざさ苑	2F	浴室1		NO.13A	【仮】	ブラケット灯	1灯	FDL27	-	-	防水型	フランジ式/アーム付	-	角グローブ型	-	1	1		器具交換	-	LEDブラケット/角形格子付/60形/WP/電球色	455	7.7	1
あざさ苑	2F	浴室1		NO.14	【仮】	ブラケット灯	1灯	JD250	-	-	-	-	-	強化ガラスカバー付	-	6	6		器具交換	-	LED浴室灯/3100lm/WP/電球色	3,100	51.6	6
あざさ苑	2F	浴室1		NO.15A	-	ブラケット灯	1灯	FDL18	-	-	防水型	-	-	白色ガラスカバー付	-	9	9		器具交換	-	LEDブラケット/角形格子付/60形/WP/電球色	455	7.7	9
あざさ苑	2F	便所2		NO.15	-	ブラケット灯	1灯	FDL18	-	-	防水型	-	-	乳白ガラスカバー付	-	1	1		器具交換	-	LEDブラケット/角形格子付/60形/WP/電球色	455	7.7	1
あざさ苑	2F	脱衣室2		NO.15	-	ブラケット灯	1灯	FDL18	-	-	防水型	-	-	乳白ガラスカバー付	-	3	3		器具交換	-	LEDブラケット/角形格子付/60形/WP/電球色	455	7.7	3
あざさ苑	2F	脱衣室2		NO.16	-	ブラケット灯	1灯	FHF32	-	-	防水型	-	-	乳白ガラスカバー付	-	6	6		器具交換	-	LEDウォールライト/40型/SUS	2,440	16.7	6
あざさ苑	2F	脱衣室2		S2DW	【仮】	B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	避難口/防水型	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/両面/天井直付/WP	-	4.2	1
あざさ苑	2F	脱衣室2		YSbW	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	防水型	-	-	-	電池内蔵	3	3		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型/WP	-	0.9	3
あざさ苑	2F	浴室2		NO.12B	【仮】	特殊器具	4灯	FHF32	-	-	-	-	-	カバー付	-	1	4		ランプ交換	-	LED直管ランプ/40形/2500lm	2,500	13.8	4
あざさ苑	2F	浴室2		NO.13B	【仮】	ブラケット灯	1灯	FDL27	-	-	防水型	フランジ式	-	丸グローブ型	-	1	1		器具交換	-	LEDブラケット/角形格子付/60形/WP/電球色	455	7.7	1
あざさ苑	2F	浴室2		NO.14	【仮】	ブラケット灯	1灯	JD250	-	-	-	-	-	強化ガラスカバー付	-	5	5		器具交換	-	LED浴室灯/3100lm/WP/電球色	3,100	51.6	5
あざさ苑	2F	浴室2		NO.15B	-	ブラケット灯	1灯	FDL18	-	-	防水型	-	-	白色ガラスカバー付	-	6	6		器具交換	-	LEDブラケット/角形格子付/60形/WP/電球色	455	7.7	6
あざさ苑	2F	和室1		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	-	26	26		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	26
あざさ苑	2F	和室1		31T	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	11	11		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	11
あざさ苑	2F	和室1		NO.3	【仮】	スポットライト	1灯	JD90	-	-	-	-	-	配線ダクト取付	-	8	8		器具交換	-	LEDスポットライト/レール用/100形/本体黒	810	7.3	8
あざさ苑	2F	和室1		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	-	電池内蔵	4	4		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	4
あざさ苑	2F	和室1		S2D	【仮】	B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	避難口	-	-	壁埋込	-	2	4		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/壁埋込+RNP	-	3.2	2
あざさ苑	2F	ステージ		NO.2-3-L	【仮】	埋込ベースライト	3灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	1	3		ランプ交換	-	LED直管ランプ/40形/2500lm	2,500	13.8	3
あざさ苑	2F	ステージ		NO.2-3-M	【仮】	埋込ベースライト	3灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	1	3		ランプ交換	-	LED直管ランプ/40形/2500lm	2,500	13.8	3
あざさ苑	2F	ステージ		NO.2-3-R	【仮】	埋込ベースライト	3灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	-	1	3		ランプ交換	-	LED直管ランプ/40形/2500lm	2,500	13.8	3
あざさ苑	2F	休憩ロビー		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	-	22	22		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	22

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明 情報											LED照明機器詳細									
				器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数 台	ランプ本数 本	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束(以上)	消費電力(以下)	数量		
																				lm/台・本	W/台・本	台・本		
あざさ苑	2F	休憩ロビー		31T	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	-	81	81		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	81
あざさ苑	2F	休憩ロビー		51dk	-	ダウンライト	1灯	IL50	-	Φ150想定	-	-	-	-	-	2	2	L	器具交換	-	LEDダウンライト/600lmΦ150/電球色/本体白	475	4.0	2
あざさ苑	2F	休憩ロビー		S2	【仮】	B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	避難口	-	天埋	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/両面/天井埋込	-	5.3	1	
あざさ苑	2F	休憩ロビー		S4B	-	C級誘導灯(小)	1灯	FL10	-	-	通路	-	天埋	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/C級/片面/天井埋込+RNP	-	1.4	1	
あざさ苑	2F	休憩ロビー		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	5	5		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	5	
あざさ苑	2F	EVロビー		34DA2	-	埋込スクエア	4灯	FHF32	-	□600想定	-	-	-	-	2	8		ランプ交換	-	LED直管ランプ/40形/2500lm	2,500	13.8	8	
あざさ苑	2F	EVロビー		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	8	8		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	8	
あざさ苑	2F	EVロビー		S2	【仮】	B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	避難口	-	天埋	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/両面/天井埋込	-	5.3	1	
あざさ苑	2F	EVロビー		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1	
あざさ苑	2F	廊下2		23DA	-	埋込ベースライト	2灯	FPL28	-	□350想定	-	-	下面ルーバー付	-	3	6		器具交換	-	LED埋込350スクエア/3000lm	3,120	21.1	3	
あざさ苑	2F	廊下2		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1	
あざさ苑	2F	倉庫2		31V	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2500lm	2,500	16.7	1	
あざさ苑	2F	録音室		32D	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	1	
あざさ苑	2F	録音室		11d	-	ダウンライト	1灯	IL100	-	Φ150想定	-	-	-	-	2	2	L	器具交換	-	LEDダウンライト/1000lm/Φ150/電球色/本体白	970	7.9	2	
あざさ苑	2F	録音室		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	2	
あざさ苑	2F	前室		32D	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	2	
あざさ苑	2F	前室		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1	
あざさ苑	2F	ボランティア作業室		32D	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	8	16		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	8	
あざさ苑	2F	ボランティア作業室		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	2	
あざさ苑	2F	湯沸室		15BC	-	ブラケット灯	1灯	FL15	-	-	-	軒下取付	-	-	1	1		器具交換	-	多目的ブラケット15形/壁面/コンセント・PS付	405	8.0	1	
あざさ苑	2F	湯沸室		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	1	
あざさ苑	2F	EPS		21BR	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDトラフベースライト/20型/800lm	800	5.5	1	
あざさ苑	2F	多目的便所2		31T	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	2	
あざさ苑	2F	倉庫1		31V	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2500lm	2,500	16.7	3	
あざさ苑	2F	倉庫1		31VSF	-	逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2500lm	2,500	16.7	1	
あざさ苑	2F	機械室		32R	-	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL32	-	-	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/5200lm	5,090	32.2	1	
あざさ苑	2F	機械室		32RSF	-	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL32	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/2500lm	2,450	16.4	1	
あざさ苑	2F	研修室		31T	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	26	26		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	26	
あざさ苑	2F	研修室		32dfC	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	32	32		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	32	
あざさ苑	2F	研修室		S2D	【仮】	B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	避難口	-	壁埋込	-	2	4		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/壁埋込+RNP	-	3.2	2	
あざさ苑	2F	研修室		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	4	4		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	4	
あざさ苑	2F	和室2		31T	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	36	36		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	36	
あざさ苑	2F	和室2		31BR	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	2	
あざさ苑	2F	和室2		24df3	【仮】	ダウンライト	1灯	FDL27	-	Φ150想定	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDダウンライト/1000lm/Φ150/昼白色/本体白	1,080	7.9	2	
あざさ苑	2F	和室2		51dk	-	ダウンライト	1灯	IL50	-	Φ150想定	-	-	-	-	2	2	L	器具交換	-	LEDダウンライト/600lmΦ150/電球色/本体白	475	4.0	2	
あざさ苑	2F	和室2		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	3	3		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	3	
あざさ苑	2F	廊下1		23DA	-	埋込ベースライト	2灯	FPL28	-	□350想定	-	-	下面ルーバー付	-	7	14		器具交換	-	LED埋込350スクエア/3000lm	3,120	21.1	7	

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明 情報											LED照明機器詳細							
				器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数 台	ランプ本数 本	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束(以上)	消費電力(以下)	数量
																				lm/台・本	W/台・本	台・本
あざさ苑	2F	廊下1		S4B	- C級誘導灯(小)	1灯	FL10	-	-	通路	-	天埋	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/C級/片面/天井埋込+RNP	-	1.4	1
あざさ苑	2F	廊下1		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	2
あざさ苑	3F	多目的ホール		31T	- トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	40	40		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	40
あざさ苑	3F	多目的ホール		32df	- ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	47	47		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	47
あざさ苑	3F	多目的ホール		NO.3	【仮】 スポットライト	1灯	JD90	-	-	-	配線ダクト取付	-	-	20	20		器具交換	-	LEDスポットライト/レール用/100形/本体白	810	7.3	20
あざさ苑	3F	多目的ホール		NO.4	【仮】 ブラケット灯	1灯	JD150	-	-	-	-	強化ガラス付	-	12	12		器具交換	-	LEDブラケット/上下配光//WP/電球色	1,590	16.6	12
あざさ苑	3F	多目的ホール		S2D	【仮】 B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	避難口	-	壁埋込	-	2	4		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/壁埋込+RNP	-	3.2	2
あざさ苑	3F	多目的ホール		XSa	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用30	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	4	4		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/30型	-	1.3	4
あざさ苑	3F	多目的ホール		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	5	5		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	5
あざさ苑	3F	倉庫1		32V	- 逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/5200lm	5,200	32.2	2
あざさ苑	3F	倉庫1		32VSF	- 逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/5200lm	5,200	32.2	1
あざさ苑	3F	機械室		32R	- 笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL32	-	-	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/5200lm	5,090	32.2	1
あざさ苑	3F	機械室		31R	- 笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL32	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/2500lm	2,450	16.4	1
あざさ苑	3F	機械室		31RSF	- 笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL32	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED反射笠ベースライト/40型/2500lm	2,450	16.4	1
あざさ苑	3F	EVロビー		32df	- ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	9	9		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	9
あざさ苑	3F	EVロビー		S2	【仮】 B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	避難口	-	天埋	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/両面/天井埋込	-	5.3	1
あざさ苑	3F	EVロビー		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	3F	配膳室		32V	- 逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	2	4		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/5200lm	5,200	32.2	2
あざさ苑	3F	配膳室		32VSF	- 逆富士ベースライト	2灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/5200lm	5,200	32.2	1
あざさ苑	3F	配膳室		15BC	- ブラケット灯	1灯	FL15	-	-	-	軒下取付	-	-	1	1		器具交換	-	多目的ブラケット15形/棚下・壁面	800	8.8	1
あざさ苑	3F	EPS		21BR	- トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDトラフベースライト/20型/800lm	800	5.5	1
あざさ苑	3F	倉庫2		31V	- 逆富士ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LED逆富士ベースライト/40型/W230/2500lm	2,500	16.7	1
あざさ苑	3F	手洗コーナー		31T	- トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	3
あざさ苑	3F	手洗コーナー		32df	- ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	5	5		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	5
あざさ苑	3F	便所前室		32df	- ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	3
あざさ苑	3F	便所前室		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	3F	多目的便所1-1		31T	- トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	2
あざさ苑	3F	多目的便所1-2		31T	- トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	2
あざさ苑	3F	多目的便所1-3		31T	- トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	2	2		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	2
あざさ苑	3F	男子便所1		31T	- トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	5	5		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	5
あざさ苑	3F	女子便所1		31T	- トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	10	10		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	10
あざさ苑	3F	事務室		NO.7	【仮】 直付下面開放	1灯	FHF32	-	吊L600/P1494・1494	-	パイプ吊り(椀型)/3本	下面ルーバー付	-	6	6		器具交換	-	LED直付下面開放ベースライト/40型/2500lm/パイプ吊	2,450	13.6	6
あざさ苑	3F	事務室		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	3F	相談室		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	3F	脱衣コーナー		NO.9	- ブラケット灯	1灯	FCL30+32	-	-	防水型	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDウォールライト/40型/SUS	2,440	16.7	1
あざさ苑	3F	脱衣コーナー		S2DW	【仮】 B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	避難口/防水型	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/両面/天井直付/WP	-	4.2	1
あざさ苑	3F	脱衣コーナー		YSbW	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	防水型	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型/WP	-	0.9	1

建物名	階数	部屋名	備考	既存照明 情報											LED照明機器詳細								
				器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数 台	ランプ本数 本	色温度	LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束(以上)	消費電力(以下)	数量	
																				lm/台・本	W/台・本	台・本	
あざさ苑	3F	機械浴		NO.10	-	シーリングライト	2灯	FHF32	-	□300想定	防湿型	-	乳白アクリルカバー付	-	4	8		器具交換	-	LED業務用浴室灯/LDL40x2/アクリルグローブ/SUS	5,520	53.0	4
あざさ苑	3F	洗濯・汚物処理室		32D	-	埋込ベースライト	2灯	FHF32	-	W300想定	-	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED埋込ベースライト/40型/W300/5200lm	5,090	32.2	1
あざさ苑	3F	洗濯・汚物処理室		YSbW	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	防水型	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型/WP	-	0.9	1
あざさ苑	3F	PS		21BR	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDトラフベースライト/20型/800lm	800	5.5	1
あざさ苑	3F	前室		NO.9	-	ブラケット灯	1灯	FCL30+32	-	-	防水型	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDウォールライト/40型/SUS	2,440	16.7	1
あざさ苑	3F	前室		S2DW	【仮】	B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	避難口/防水型	-	-	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/両面/天井直付/WP	-	4.2	1
あざさ苑	3F	前室		YSbW	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	防水型	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型/WP	-	0.9	1
あざさ苑	3F	便所2		31T	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	3
あざさ苑	3F	脱衣室1		31TW	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	防水型	-	-	-	12	12		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/3200lm/WP	3,100	21.0	12
あざさ苑	3F	脱衣室1		NO.9	-	ブラケット灯	1灯	FCL30+32	-	-	防水型	-	-	-	4	4		器具交換	-	LEDウォールライト/40型/SUS	2,440	16.7	4
あざさ苑	3F	脱衣室1		YSbW	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	防水型	-	-	電池内蔵	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型/WP	-	0.9	2
あざさ苑	3F	脱衣室2		61df	-	ダウンライト	1灯	IL60	-	Φ150想定	-	-	-	-	1	1	L	器具交換	-	LEDダウンライト/600lmΦ150/電球色/本体白	475	4.0	1
あざさ苑	3F	更衣室		31T	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/2500lm	2,500	16.4	1
あざさ苑	3F	更衣室		NO.9	-	ブラケット灯	1灯	FCL30+32	-	-	防水型	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDウォールライト/40型/SUS	2,440	16.7	1
あざさ苑	3F	PS		21BR	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDトラフベースライト/20型/800lm	800	5.5	1
あざさ苑	3F	EPS		21BR	-	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	1	1		器具交換	-	LEDトラフベースライト/20型/800lm	800	5.5	1
あざさ苑	3F	介助浴室		31TW	-	トラフ形ベースライト	1灯	FHF32	-	-	防水型	-	-	-	6	6		器具交換	-	LEDトラフベースライト/40型/3200lm/WP	3,100	21.0	6
あざさ苑	3F	介助浴室		NO.8	【仮】	埋込ベースライト	1灯	FPL55	-	160x600	防水型	-	-	-	4	4		ランプ交換	-	LEDコンパクト蛍光灯代替/55W相当/昼白色	3,300	22.6	4
あざさ苑	3F	廊下		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	23	23		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	23
あざさ苑	3F	廊下		S2	【仮】	B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	避難口	-	天埋	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/両面/天井埋込	-	5.3	1
あざさ苑	3F	廊下		S4B	-	C級誘導灯(小)	1灯	FL10	-	-	通路	-	天埋	-	1	1		器具交換	-	LED誘導灯/C級/片面/天井埋込+RNP	-	1.4	1
あざさ苑	3F	廊下		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	2	2		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	2
あざさ苑	3F	休憩コーナー		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	3
あざさ苑	3F	静養室		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	3
あざさ苑	3F	静養室		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	1
あざさ苑	RF	室外機置場1	壁付	61bW	-	ブラケット灯	1灯	IL60	-	Φ150想定	防水型	-	乳白ガラスグローブ付	-	2	2	L	器具交換	-	LED小型ブラケット/丸形/60形/WP/電球色	560	6.2	2
あざさ苑	RF	室外機置場2	壁付	61bW	-	ブラケット灯	1灯	IL60	-	Φ150想定	防水型	-	乳白ガラスグローブ付	-	1	1	L	器具交換	-	LED小型ブラケット/丸形/60形/WP/電球色	560	6.2	1
あざさ苑	RF	室外機置場3	壁付	61bW	-	ブラケット灯	1灯	IL60	-	Φ150想定	防水型	-	乳白ガラスグローブ付	-	1	1	L	器具交換	-	LED小型ブラケット/丸形/60形/WP/電球色	560	6.2	1
あざさ苑	RF	室外機置場4		61bW	-	ブラケット灯	1灯	IL60	-	Φ150想定	防水型	-	乳白ガラスグローブ付	-	1	1	L	器具交換	-	LED小型ブラケット/丸形/60形/WP/電球色	560	6.2	1
あざさ苑	RF	屋上テラス	壁付	NO.4	【仮】	ブラケット灯	1灯	JD150	-	-	-	-	強化ガラス付	-	4	4		器具交換	-	LEDブラケット/上下配光//WP/電球色	1,590	16.6	4
あざさ苑	1-3F	階段室1		42df	-	ダウンライト	1灯	FHT42	-	Φ150想定	-	-	-	-	6	6		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	6
あざさ苑	1-3F	階段室1		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	9	9		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	9
あざさ苑	1-3F	階段室1		S2FD	【仮】	B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	点滅付	-	壁埋込	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/壁埋込/点滅型+RNP	-	4.7	1
あざさ苑	1-3F	階段室1		YSb	-	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	4	4		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	4
あざさ苑	1-3F	階段室1		27dfSF	【仮】	直付専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	-	-	-	-	電池内蔵	2	2		器具交換	○	LED直付型非常灯/電池内蔵/13型	-	0.9	2
あざさ苑	1-3F	階段室2		42df	-	ダウンライト	1灯	FHT42	-	Φ150想定	-	-	-	-	6	6		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	6
あざさ苑	1-3F	階段室2		32df	-	ダウンライト	1灯	FHT32	-	Φ150想定	-	-	-	-	9	9		器具交換	-	LEDダウンライト/1500lm/Φ150/昼白色/本体白	1,630	11.1	9

既存照明 情報														LED照明機器詳細								
建物名	階数	部屋名	備考	器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数	ランプ本数	色温度	LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束(以上)	消費電力(以下)	数量
														台	本					lm/台・本	W/台・本	台・本
あざさ苑	1-3F	階段室2		S2FD	【仮】B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	点滅付	-	壁埋込	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/片面/壁埋込/点滅型+RNP	-	4.7	1
あざさ苑	1-3F	階段室2		YSb	- 埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	Φ150	-	-	-	電池内蔵	4	4		器具交換	○	LED埋込型非常灯/電池内蔵/Φ150/13型	-	0.9	4
あざさ苑	1-3F	階段室2		S2	【仮】B級BH形誘導灯(大)	2灯	CF200	-	-	避難口	-	天埋	-	1	2		器具交換	-	LED誘導灯/B級BH形/両面/天井埋込	-	5.3	1
あざさ苑	1-3F	階段室2		27dfSF	【仮】直付専用型非常灯	1灯	非常灯用13	-	-	-	-	-	電池内蔵	1	1		器具交換	○	LED直付型非常灯/電池内蔵/13型	-	0.9	1
あざさ苑	1-2F	階段室3		11BDSF	【仮】ブラケット灯	1灯	FL10	-	-	-	-	ガラスパネル付	-	1	1		器具交換	-	多目的ブラケット15形/棚下・壁面	800	8.8	1
あざさ苑	外	街路灯		H11S	- 街路灯	1灯	HF100	-	-	-	-	丸グローブ型	-	6	6		器具交換	-	LEDRN街路灯/HF100相当/丸形	1,850	21.0	6
あざさ苑	外	庭園灯		181PW	- 庭園灯	1灯	FPL18	-	-	防水型	-	-	-	3	3		器具交換	-	LEDRN庭園灯60形/Φ120以下ガード付/電球色	287	7.7	3